

检测报告

报告编号

A2240783486150C

第 1 页共 5 页

委托单位

山鹰华南纸业有限公司

受检单位

山鹰华南纸业有限公司

受检单位地址

漳州市长泰县武安镇官山工业园

样品类型

锅炉废气

检测类别

委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.39887D4F4C

报告说明

报告编号 A2240783486150C

第 2 页共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。
9. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
10. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限；检测结果中带有“/”表示因排放浓度未检出，故不计算排放速率；检测结果中带有“---”表示执行标准中未对该项目作限制。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编

制：

李月辉

签

发：

郑巧玲

审

核：

朱桂香

签发人姓名：

郑巧玲

签发日期：

2025/06/30

检测报告

报告编号 A2240783486150C 第3页共5页

表 1:

样品信息:							
样品类型		锅炉废气		采样人员		陈杰鑫、黄自力	
采样点名称		DA001(1#FGD)出口		排气筒高度		80m	
采样日期		2025-06-20		检测日期		2025-06-20~2025-06-27	
检测结果:							
检测项目		结果				《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011) 表 1 燃煤锅炉 新建锅炉	
		第一次	第二次	第三次	平均值		
氨	排放浓度 mg/m ³	3.49	2.00	1.88	2.46		
	排放速率 kg/h	0.66	0.38	0.36	0.47		
检测结果:							
检测项目		结果				《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011) 表 1 燃煤锅炉 新建锅炉	
		第一次	第二次	第三次	平均值		
汞及其化合物*	实测浓度 mg/m ³	0.0189	0.0151	0.0254	0.0198		---
	排放浓度 mg/m ³	0.0204	0.0163	0.0274	0.0214		0.03
	排放速率 kg/h	3.6×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³		---
烟气参数:							
检测项目		第一次	第二次	第三次			
氨	实测含氧量%	7.1	7.1	7.1			
	标干流量 m ³ /h	189333	189333	189333			
	烟气流速 m/s	9.2	9.2	9.2			
	烟气温度℃	56.4	56.4	56.4			
汞及其化合物	实测含氧量%	7.1	7.1	7.1			
	标干流量 m ³ /h	189333	189333	189333			
	烟气流速 m/s	9.2	9.2	9.2			
	烟气温度℃	56.4	56.4	56.4			
	基准含氧量%	6	6	6			
注: *表示该项目由南昌市华测检测认证集团有限公司完成, 其资质证书编号为 161412340461, 报告编号为 A2250434320101C。							

检测报告

报告编号 A2240783486150C 第 4 页共 5 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		锅炉废气		采样人员		陈杰鑫、黄自力
采样点名称		DA001(1#FGD)出口		排气筒高度		80m
采样日期		2025-06-20		检测日期		2025-06-20
检测结果:						
检测项目		结果				《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011) 表1 火燃煤锅炉 新建锅炉
		第一次	第二次	第三次	平均值	
烟气黑度	林格曼黑度级	<1	<1	<1	/	1

附：现场采样照片



DA001(1#FGD)出口



DA001(1#FGD)出口（烟气黑度）

检测报告

报告编号 A2240783486150C 第 5 页共 5 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备名称、型号及 编号/校验有效期
锅炉废气	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分测汞仪 JLBG-208U
	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/	林格曼测烟望远镜 QT201 EDD11JL24179/ 2025/08/10
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m ³	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 TTE20231741/ 2025/08/15

报告结束