



检测报告

报告编号 A2250474594103C 第 1 页共 5 页

委托单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位地址 漳州市长泰县武安镇官山工业园

样品类型 废水

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.8792028B2A

报告说明

报告编号 A2250474594103C

第 2 页共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。
9. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
10. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限；检测结果中带有“/”表示因排放浓度未检出，故不计算排放速率；检测结果中带有“---”表示执行标准中未对该项目作限制。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编

制：

周丽萍

签

发：

黄丽平

审

核：

张翔

签发人姓名：

黄丽平

签发日期：

2025/10/27

检测报告

报告编号 A2250474594103C

第 3 页共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水		采样人员	梁伟裸、陆少镩		
采样点名称	DW001 (总排口)		样品状态	微黄色、无异味、微浊、无浮油		
采样日期	2025-10-17		检测日期	2025-10-17~2025-10-23		
检测结果:						
检测项目	结果				《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (DB 35/1310-2013) 表 1	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
色度	20	20	20	/	50	倍
pH 值	6.5	6.7	6.5	/	6~9	无量纲
悬浮物	12	8	14	11	30	mg/L
总氮	5.71	5.78	5.80	5.76	12	mg/L
氨氮	1.70	1.74	1.66	1.70	8	mg/L
总磷	0.03	0.03	0.03	0.03	0.8	mg/L
化学需氧量	70	69	68	69	80	mg/L
五日生化需氧量	9.1	13.8	19.8	14.2	20	mg/L

附：现场采样照片



检测报告

报告编号 A2250474594103C

第 4 页共 5 页

表 2:

样品信息:					
样品类型	废水	采样人员	梁伟裸、陆少镗		
采样点名称	DW001 进口	样品状态	黑色、有异味、浑浊、无浮油		
采样日期	2025-10-17	检测日期	2025-10-17~2025-10-23		
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	第一次	第二次	第三次	平均值	
色度	80	80	80	/	倍
pH 值	6.7	6.5	6.6	/	无量纲
悬浮物	580	680	470	577	mg/L
总氮	57.0	53.4	57.0	55.8	mg/L
氨氮	8.02	7.79	7.17	7.66	mg/L
总磷	1.94	2.37	2.23	2.18	mg/L
化学需氧量	7.10×10^3	7.57×10^3	6.99×10^3	7.22×10^3	mg/L
五日生化需氧量	1.42×10^3	1.51×10^3	190	1.04×10^3	mg/L

附：现场采样照片



CTI 山东华测检测有限公司

点位名称: DW001进口
 拍摄时间: 2025.10.17 09:58
 经 度: 117.768210°E
 纬 度: 24.806023°N
 备 注: 采样
 内部编号: XMR02507

有限公司印章

检测报告

报告编号 A2250474594103C

第 5 页共 5 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号/校验有效期
废水	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	/
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20225081/ 2026/01/16
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 TTE20231741/ 2026/07/16
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20225081/ 2026/01/16
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTF20234509/ 2025/11/05
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	便携式溶解氧仪 SX816 TTE20180209/ 2026/07/08
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811 TTE20240597/ 2026/02/16
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	电子天平 ME204E/02 TTE20236585/ 2025/11/28

报告结束